



Checklist mensual de mantenimiento

Piscinas D'Martinez · Para imprimir y marcar cada mes

Marca el mes correspondiente según vayas revisando cada punto:

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

Química del agua

- ☐ Medir pH (rango objetivo: 7.2 – 7.6)
- ☐ Medir cloro libre (rango objetivo: 0,5 – 2,0 ppm)
- ☐ Medir alcalinidad total (rango objetivo: 80 – 150 ppm)
- ☐ Revisar dureza cálcica (rango objetivo: 150 – 300 ppm)
- ☐ Revisar ácido cianúrico si la piscina es exterior

Equipo y filtración

- ☐ Comprobar presión del manómetro del filtro
- ☐ Contralavado del filtro si la presión sube de lo habitual
- ☐ Revisar el prefiltro de la bomba (limpiar restos)
- ☐ Si hay clorador salino: revisar estado de la célula

Limpieza e inspección visual

- ☐ Cepillar paredes y línea de flotación
- ☐ Pasar el limpiafondos / robot
- ☐ Revisar skimmers y vaciar cestas
- ☐ Comprobar que no hay manchas nuevas en paredes o fondo

Seguridad

- ☐ Comprobar el estado de la valla o cobertor de seguridad
- ☐ Revisar que el botiquín y el salvavidas estén accesibles